

OSWIADCZENIE ZGODNOŚCI

1.Producent wyrobu : *WYRÓB KRĘGÓW BETONOWYCH Stanisław Kaczor*
32-020 WIELICZKA Janowice 104

2.Nazwa wyrobu : **STUZIENKI WODOMIERZOWE 1200x800x1800 [mm]**
w ilości szt

3. Wykonane na zamówienie :

4.Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do zastosowań zewnętrznych – jako studzienki wodomierzy

5.Deklarowane cechy techniczne wyrobu :

Wymiary :	długość:1200 +/-20[mm]	Nasiąkliwość : ≤ 6 %
	szerokość:800 +/-10[mm]	
	wysokość:1800 +/-20[mm]	Wodoszczelność : W 6
	grubość ścianki:100 +/-10[mm]	

Klasa betonu zastosowanego :

C 35/45 wg PN-EN 206-1

Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności : **F 150**

Zbrojenie : **Stal stosowana do wykonywania zbrojenia spełnia wymagania PN-ISO 6935-1:1998; PN-ISO 6935-1/Ak:1998; PN-ISO 6935-2:1998**

Trwałość: **odpowiednia do normalnych warunków użytkowania.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób wskazany w p.2 spełnia parametry wskazane w pkt 5.

Janowice : 2016r
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)